



Seite 1 / 5

Auftrags-Nr.	251578-1
Schadenort:	EG li. leere Whg, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim
Auftraggeber:	Immosense AG

Einsatzbericht Schadenaufnahme

Datum der Schadenaufnahme: 08.07.2025

Hauptsitz / Postanschrift

AUVOBA AG
Binningerstrasse 3
4153 Reinach

Büro und Lager

AUVOBA AG
Weidenstrasse 8
4143 Dornach

Filiale Diegten

AUVOBA AG
Hauptstrasse 64
4457 Diegten

Filiale Möhlin

AUVOBA AG
Hauptstrasse 112
4313 Möhlin AG

Schadensaufnahme vom 08.07.2025

Auftrags-Nr. 251578-1
Schadenort: EG li. leere Whg, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim
Auftraggeber: Immosense AG

Name Messtechniker:	Selvir
Anwesende:	☐ Eigentümer ☐ Versicherung ☐ Verwaltung ☐ Mieter ☐ Hauswart ☐ Andere Person:

Angaben zum Schaden

Nähere Angaben zum Objekt:	Mehrfamilienhaus
Versicherer:	
Schadennummer:	
Versicherungsart:	Gebäude
Erstbesichtigung erfolgte am:	08.07.2025
Schadenart:	☒ Wasserschaden ☐ Schimmelschaden ☐ Brandschaden ☐ Elementarschaden
☒ Leckortung durch Auvoba AG	☐ Meldung von Auftraggeber
Beschreibung Schaden / Ursache: Feuchtigkeit an der Wand der Küche, im Gang und im Schacht vom separaten WC durch defekte Abwasserrohr der Küche	

Erforderliche Massnahmen: ☒ Trocknung ☒ Instandstellung ☐ Leckortung

Erforderliche Arbeiten / Trocknung: Küche: Wandtrocknung Küchenmöbel wird entfernt MK 200 und kleines Gebläse, eventuell Boden betroffen, beurteilen nachdem Möbel entfernt ist Separate WC: Schachttrocknung - Öffnung vorhanden C,20 Corrowenta Gang:Wand und Boden Trocknung 1 Loch ULB unterhalb von Einbauschränk-wird entfernt. MK 200,Corrowenta und kleines Gebläse. 1,50 h-leere Wohnung, Geräte mit Pumpe

Benötigte Vorarbeiten / Handwerker extern: Schreiner
--

Schadensaufnahme vom 08.07.2025

Auftrags-Nr. 251578-1
Schadenort: EG li. leere Whg, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim
Auftraggeber: Immosense AG

Sonstiges / Bemerkungen:



AUVOBA
WERNER VOGEL

Austrocknungen aller Art
Wasserschadensanierungen
Baumentfeuchtungen
Leckortungen
Geruchsneutralisationen
Telefon 061 713 13 40
info@auvoba.ch
www.auvoba.ch
CHE-427.892.262 MWST

Auftrags-Nr. 251578-1

Schadenort: EG li. leere Whg, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Auftraggeber: Immosense AG


Bild Name	Beschreibung	Bild
Wand Trocknung Küche		
IMG_11454_090720 25071204953.jpg		
Schacht in separaten WC		

Bild Name	Beschreibung	Bild
Einbauschränk im Gang-Teil zu entfernen		